



Certificato numero / Certificate number

DE/2775

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova / Referring to the Test Reports
n. 0027/DC/AEF/08/06 Rev. 1 del / dated 22/12/2014

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

METALSCREEN g.e.e.e.

Via Aldo Moro, 38/L - 41030 BOMPORTO (MO) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

Plafoni ciechi e forati in acciaio con e senza TNT
Steel panels with or without holes, with or without TNT

Mod. Q6060 - BOXER - AKUTRON - TRIPLEX

le prove di tipo secondo la norma EN 13964:2014, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.
the type testing according to EN 13964:2014 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

Prima emissione / First issue: 03/12/2008
Ultima emissione / Last issue: 21/09/2018
Scadenza / Expiring: 02/12/2023

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Plafoni ciechi e forati in acciaio con e senza TNT Steel panels with or without holes, with or without TNT

Mod. Q6060 - BOXER - AKUTRON - TRIPLEX

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Tipo di elemento <i>Type of element</i>	Pannello cieco in acciaio preverniciato <i>Panel without holes made of painted steel</i>
Dimensioni <i>Dimensions</i>	600x600 mm
Spessore <i>Thickness</i>	7/10
Prestazioni / Performances:	
4.6.2 Resistenza alla flessione <i>4.6.2 Flexural tensile strength</i>	classe / class 1
4.8.4 Classe di esposizione <i>4.8.4 Class of exposure</i>	classe / class A
4.4.2 Reazione al fuoco <i>4.4.2 Reaction to fire</i>	
- pannello cieco-forato / <i>panel without holes-with holes</i>	classe / class A1
- pannellö foratö con TNT / <i>panel with holes and TNT</i>	classe / class F

Prima emissione / First issue: 03/12/2008

Ultima emissione / Last issue: 21/09/2018

Scadenza / Expiring: 02/12/2023

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto/Product

