

RAPPORTO DI PROVA N. 381458

TEST REPORT No. 381458

Cliente / Customer

METALSCREEN G.E.E.E. S.r.l.

Via Aldo Moro, 38/L - 41030 BOMPORTO (MO) - Italia

Oggetto / Item*

controsoffitto senza applicazione di guarnizione con pannelli 600 mm × 600 mm in alluminio e acciaio denominato "Q6060"

*suspended ceiling with sealed panels 600 mm × 600 mm without the
application of gaskets in the two versions aluminium and steel named
"Q6060"*

Attività / Activity

grado di protezione degli involucri (codice IP4X) secondo modalità ispirata alla norma CEI EN 60529:1997

+ A1:2000 + EC:2017

*degree of protection provided by enclosures (IP4X code) with
method inspired to standard CEI EN 60529:1997*

+ A1:2000 + EC:2017

Risultati / Results

IP4X

(*) secondo le dichiarazioni del cliente.
according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 30 marzo 2021
Bellaria-Igea Marina - Italy, 30 March 2021

L'Amministratore Delegato
Chief Executive Officer

Commessa:

Order:
86222

Provenienza dell'oggetto:

Item origin:
campionato e fornito dal cliente
sampled and supplied by the customer

Identificazione dell'oggetto in accettazione:

Identification of item received:
2021/0701 del 18 marzo 2021
2021/0701 dated 18 March 2021

Data dell'attività:

Activity date:
23 marzo 2021
23 March 2021

Luogo dell'attività:

Activity site:
Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosca Uno, 68C
- 47043 Gatteo (FC) - Italia

Indice

	Pagina
Descrizione dell'oggetto*	2
Riferimenti normativi	3
Apparecchiature	4
Modalità	5
Condizioni ambientali	5
Risultati	5
Contents	Page
Description of item*	2
Normative references	3
Apparatus	4
Method	5
Environmental conditions	5
Results	5

Il presente documento è composto da n. 5 pagine e n. 1 allegato (in formato bilingue (italiano e inglese), in caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana) e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

This document is made up of 5 pages and 1 annex (in a bilingual format (Italian and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one) and shall not be reproduced except in full without extrapolating parts of interest at the discretion of the customer, with the risk of favoring an incorrect interpretation of the results, except as defined at contractual level.

The results relate only to the item examined, as received, and are valid only in the conditions in which the activity was carried out.

The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.

Responsabile Tecnico di Prova: / Chief Test Technician:

Dott. Ing. Giacomo Rossi

Responsabile del Laboratorio di Bassa Tensione e

Compatibilità Elettromagnetica / Head of Low Voltage and Electromagnetic Compatibility Laboratory:

Dott. Ing. Giuseppe Arcaro

Compilatore: / Compiler: Agostino Vasini

Revisore: / Reviewer: Dott. Ing. Giacomo Rossi

Pagina 1 di 5 / Page 1 of 5