



Certificato numero / Certificate number

DE/2779

## CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova / Referring to the Test Reports  
n. 0027/DC/AEF/08/02 Rev. 1 del / dated 22/12/2014

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

**METALSCREEN g.e.e.e.**

**Via Aldo Moro, 38/L - 41030 BOMPORTO (MO) - ITALY**

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati  
has requested on the specimen sampled by himself and named

**Traversina per doghe a "U"**

*"U" substructure for long panels*

**Mod. Tipo 63-Tipo 01-Tipo 62-Tipo 43-Tipo 15-Tipo 14-Tipo 44-Tipo U2**

le prove di tipo secondo la norma EN 13964:2014, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell' Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.

*the type testing according to EN 13964:2014 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.*

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell' Allegato A

*The results of the tests on the sample are reported in the Annex A*

Prima emissione / First issue: 03/12/2008  
Ultima emissione / Last issue: 21/09/2018  
Scadenza / Expiring: 02/12/2023

Ing. P. Fumagalli  
B.U. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

**CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A**  
**CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A****Traversina per doghe a "U"***"U" substructure for long panels***Mod. Tipo 63-Tipo 01-Tipo 62-Tipo 43-Tipo 15-Tipo 14-Tipo 44-Tipo U2**

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

*According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:*

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Campione testato <i>Tested samples</i>	Tipo 63/U-01
Dimensioni <i>Dimensions</i>	20x40 mm
Spessore <i>Thickness</i>	10/10
Lunghezza <i>Length</i>	1200 mm
Prestazioni / Performances:	
4.6.2 Resistenza alla flessione <i>4.6.2 Flexural tensile strength</i>	classe / class 1
4.8.4 Classe di esposizione <i>4.8.4 Class of exposure</i>	classe / class A
4.4.2 Reazione al fuoco <i>4.4.2 Reaction to fire</i>	classe / class A1

Prima emissione / First issue: 03/12/2008

Ultima emissione / Last issue: 21/09/2018

Scadenza / Expiring: 02/12/2023

Ing. P. Fumagalli  
B.U. Prodotto/Product