

## RAPPORTO DI PROVA N. 385799

Cliente

**METALSCREEN G.E.E.E. S.r.l.**

Via Aldo Moro, 38 - 41030 BOMPORTO (MO) - Italia

Oggetto\*

**rivestimento esterno di facciata  
denominato "METALSCREEN GR/50"**

Attività

**resistenza al carico del vento e resistenza all'urto  
secondo la guida ETAG 034-1:2012**



Risultati

Attività	Norma di prova	Risultato
resistenza al carico del vento	ETAG 034-1:2012	<b>5000 Pa</b>
resistenza all'urto	ETAG 034-1:2012	<b>Categoria I</b>

(\*) secondo le dichiarazioni del cliente

Bellaria-Igea Marina - Italia, 30 luglio 2021

L'Amministratore Delegato

Commessa:  
88332

Provenienza dell'oggetto:  
campionato e fornito dal cliente

Identificazione dell'oggetto in accettazione:  
2021/1428 del 1 giugno 2021

Data dell'attività:  
1 giugno 2021

Luogo dell'attività:  
Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 72 -  
47043 Gatteo (FC) - Italia

Indice	Pagina
Descrizione dell'oggetto*	2
Riferimenti normativi	2
Apparecchiature	3
Modalità	3
Condizioni ambientali	4
Risultati	5
Conclusioni	7

Il presente documento è composto da n. 7 pagine e n.1 allegato e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

**Responsabile Tecnico di Prova:**

Dott. Ing. Paolo Bertini

**Responsabile del laboratorio di Security and Safety:**

Dott. Andrea Bruschi

**Compilatore:** Dott. Marina Bonito

**Revisore:** Dott. Ing. Paolo Bertini

Pagina 1 di 7