



Certificato numero / Certificate number

DE/2775

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATIONsi dichiara che il Fabbricante/*we declare that the Manufacturer***METALSCREEN g.e.e.e. srl****Via Aldo Moro, 38 - 41030 BOMPORTO (MO) - ITALY**ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
*has requested on the specimen sampled by himself and named***Plafoni ciechi e forati in acciaio con e senza TNT***Steel panels with or without holes, with or without TNT***Mod. Q6060 - BOXER - AKUTRON - TRIPLEX**

le prove di tipo secondo la norma EN 13964:2014, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.

the type testing according to EN 13964:2014 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A

*The results of the tests on the sample are reported in the Annex A***03/12/2008**Prima emissione
*First issue***19/11/2024**Rinnovo
*Renewal***19/11/2024**Ultima emissione
*Latest issue***02/12/2028**Scadenza
*Expiry*Carlo Dassi
B. A. Certification

GQ002 REV.00

pag. 1 / 2



Certificato numero / Certificate number

DE/2775

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Plafoni ciechi e forati in acciaio con e senza TNT

Steel panels with or without holes, with or without TNT

Mod. Q6060 - BOXER - AKUTRON - TRIPLEX

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Tipo di elemento Type of element	Pannello cieco in acciaio preverniciato Panel without holes made of painted steel
Dimensioni Dimensions	600x600 mm
Spessore Thickness	7/10
Prestazioni / Performances:	
4.4.2 Reazione al fuoco 4.4.2 Reaction to fire - pannello cieco/ panel without holes - pannello forato con TNT/ panel with holes and TNT	classe / class A1 classe / class F

03/12/2008Prima emissione
First issue**19/11/2024**Rinnovo
Renewal**19/11/2024**Ultima emissione
Latest issue**02/12/2028**Scadenza
ExpiryCarlo Dassi
B. A. Certification