THIS CERTIFICATE REMAINS THE PROPERTY OF CSI SPA

Certificato numero / *Certificate number* **DE/2776**

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

si dichiara che il Fabbricante/*we declare that the Manufacturer*

METALSCREEN g.e.e.e. srl

Via Aldo Moro, 38 - 41030 BOMPORTO (MO) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

Doghe in alluminio

Aluminium panels

Mod. LA - LA/RIV - LD/R - LD/RAC - LC - LT – LT-R – GR - LH – LS - LO

le prove di tipo secondo la norma EN 13964:2014, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.
the type testing according to EN 13964:2014 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

03/12/2008	19/11/2024	19/11/2024	02/12/2028
Prima emissione *First issue*	Rinnovo *Renewal*	Ultima emissione *Latest issue*	Scadenza *Expiry*

Carlo Dassi
B. A. Certification

CSI S.P.A. A SOCIO UNICO
SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.
REA MI 1466310
R.I./C.F./P.I. 11360160151
Cap. Soc. € 1.040.000
Sede legale
Italia | 20030 Senago (MI) | Cascina Traversagna 21
direzione-csi@legalmail.it | info@csi-spa.com | www.csi-spa.com

Certificato numero / *Certificate number* **DE/2776**

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Doghe in alluminio
Aluminium panels
Mod. LA - LA/RIV - LD/R - LD/RAC - LC - LT – LT-R – GR - LH – LS - LO

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:
According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / *Product characteristics*:	
Campione testato *Tested samples*	**LA/300**
Dimensioni *Dimensions*	300x1200 mm
Spessore *Thickness*	6/10
Prestazioni / *Performances*:	
4.4.2 Reazione al fuoco *4.4.2 Reaction to fire*	**classe** / *class* **A1**

03/12/2008	**19/11/2024**	**19/11/2024**	**02/12/2028**
Prima emissione *First issue*	Rinnovo *Renewal*	Ultima emissione *Latest issue*	Scadenza *Expiry*

Carlo Dassi
B. A. Certification